



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г.Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 361 / 1 / 1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №67» города Кирова, заведующему МКДОУ №67
Никольской Татьяне Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича №361 от 21.06.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» июля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «01» июля 2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области младшим лейтенантом внутренней службы Сивковым В.С. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» города Кирова (ОГРН/ИНН 1034316553810/4348034310) по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, д. 22.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ №67 Никольской Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	При сработке от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей	п. 54 ППП в РФ; ч. 3, ч. 4 ст. 84 №123-ФЗ; п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13.130.2009	01.07.2023	

	при пожаре во всех помещениях групповых ячеек не обеспечивает однозначное информирование людей о пожаре			
2.	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, применяются кабельные изделия не соответствующего типа исполнения, т.е. не нг(...)-FRLSLTx (фактически для АПС и СОУЭ, аварийного освещения применены кабельные изделия типа исполнения нг(...)-FRLS)	ч. 2 ст. 82 №123-ФЗ; табл. 2 ГОСТ 31565-2012	01.07.2023	
3.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – часть световых табло «Выход» не обеспечивают контрастное восприятие информации (фактически не выдают требуемой яркости свечения)	ч. 3, 4 ст. 84 №123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ	01.07.2023	
4.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери выхода на улицу из группы №2 «Ландыши», группы №4 «Васильки»; дверь основного выхода из здания на улицу)	п. 26 ППР в РФ	01.07.2023	
5.	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации не обеспечивают аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону (часть светильников неисправны, не включаются при переходе АПС в режим «Пожар» и при имитации отключения основного источника питания)	ч. 9 ст. 82 №123-ФЗ; п. 37 ППР в РФ; п.7.6.1 СП 52.13330.2016	01.07.2023	
6.	В здании узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (перекрытий между подвальным и первым этажом) в местах прохода ПВХ труб канализации и водоснабжения через межэтажные перекрытия не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (ранее были установлены чугунные и стальные трубы, которые заменены на ПВХ, при этом не установлены противопожарные муфты или другие устройства и конструкции в местах пересечения перекрытий)	ч. 4 ст. 137 №123-ФЗ; п. 5.2.4 СП 2.13130.2020	01.07.2023	
7.	Дверь помещения складского назначения (категория по пожарной опасности В1) в пищеблоке на первом этаже не обеспечивает нормативное значение пределов огнестойкости противопожарной перегородки (повреждена и частично отсутствует терморасширяющаяся лента на дверном полотне)	ч. 1, 3, 13 ст. 88 №123-ФЗ	01.07.2023	
8.	В складском помещении в пищеблоке (категория по пожарной опасности В1) для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при их пересечении воздуховодами не установлены противопожарные нормально открытые клапаны	п.14 ст. 88, ст.138 №123-ФЗ; п. 6.11 СП 7.13130.2013	01.07.2023	
9.	Двери эвакуационных выходов из групп на улицу открываются не по направлению выхода из здания (группы №10 «Нарцисс», №3 «Одуванчики»)	ст. 89 ФЗ №123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.07.2023	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).

3. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2020).
4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2020).
5. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009).
6. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13130.2013).
7. СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» (СП 52.13330.2016).
8. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ГОСТ 31565-2012)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован статьей 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Инспектор ОНДПР г. Кирова
 УНДПР Главного управления МЧС России
 по Кировской области –
 государственный инспектор г. Кирова
 по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
 по пожарному надзору)

Сивков В.С.

(фамилия, инициалы)



[Handwritten signature]

(подпись)

М.Л.П.

« 14 » 07 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

завед. секцией №67

(должность)

[Handwritten signature]

(фамилия, инициалы)

« 14 » 07 20 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65.
 Телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.